



Sendes til

Furesø Kommune
Stiager 2
3500 Værløse

Sløjfet overjordisk/indendørs olietank

Adresse: _____

Grundejers navn: _____

Opbevaret produkt: Fyringsolie Andet, oplys art: _____


Tankens alder: _____ Tankens størrelse i liter: _____

Fjernet/afblændet: Fjernet Tømt og afblændet (bundsug)

Tankens art: Stål Plast

Utæt: Ja Nej

Hvis ja, markeres på skitsen, hvor utætheden er placeret.



Tanken er erstattet af:

- Nedgravet _____ Liter tank den _____ / _____ 20 _____
- Overjordisk _____ Liter tank den _____ / _____ 20 _____
- Indendørs _____ Liter tank den _____ / _____ 20 _____
- Naturgasforsyning den _____ / _____ 20 _____
- Fjernvarme den _____ / _____ 20 _____
- andet, oplys art _____ den _____ / _____ 20 _____

Er der andre tanke på grunden Nej Ja, hvilke _____

Ovenstående oplysninger **skal** underskrives af grundejer og eventuelt af den, der har udført sløjfningen.

Dato og grundejers underskrift

Uddrag af Bekendtgørelse nr. 1321 af 21. december 2011
Uddrag vedr. sløjfning m.v. af overjordiske og indendørs olietanke under 6000 liter

Sløjfning

§ 31 Ved sløjfning af et nedgravet anlæg på 100.000 l eller derunder eller et overjordisk anlæg på 200.000 l eller derunder skal eventuelt restindhold i anlægget fjernes. Sløjfning skal afsluttes på en af følgende måder:

- 1) tanken fjernes, eller
- 2) påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres og tanken afblændes, så påfyldning ikke kan finde sted.

Stk. 2. Meddelelse om, at anlægget er sløjfet, samt oplysning om de truffene foranstaltninger, skal indgives af ejeren til tilsynsmyndigheden senest 4 uger efter sløjfningen.

Stk. 3. Såfremt brugen af et nedgravet anlæg på 100.000 l eller derunder eller et overjordisk anlæg på 200.000 l eller derunder varigt ophører, skal ejeren sørge for, at det sløjfes i overensstemmelse med stk. 1 og 2.

Sløjfningsterminer m.v.

§ 43 Ejeren skal sikre, at overjordiske ståltanke under 6.000 l sløjfes inden for følgende sløjfnings-terminer:

- 1) Tanke, som er typegodkendt med indvendig korrosionsbeskyttelse ved belægning eller offeranode eller er typegodkendt som dobbeltvæggede tanke, skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret.

- 2) Øvrige overjordiske ståltanke under 6.000 l, end nævnt i nr. 1, skal sløjfes senest 30 år efter fabrikationsåret

Stk. 2. Ejeren skal sikre, at overjordiske tanke af plast eller af andet materiale end stål under 6.000 l sløjfes senest 25 år efter fabrikationsåret, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Ejeren skal sikre, at typegodkendte overjordiske dobbeltvæggede tanke af plast eller plast med udvendig væg af stål under 6.000 l, uanset stk. 2, sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret.

Stk. 4. Ejeren skal sikre, at overjordiske ståltanke under 6.000 l, overjordiske enkeltvæggede tanke af plast under 6.000 l eller overjordiske tanke af andet materiale end stål under 6.000 l sløjfes, hvis fabrikationsåret ikke kendes eller kan fastlægges.

Konstateres der forurening i forbindelse med sløjfningen skal Furesø Kommune, Natur og Miljø underrettes.